



МРУ по г. Токмок, Жеминский району и Чуйскому району  
(Тузумдук жана аймактык бөлүнүштөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)  
БИЭТБ при ДРД г. Токмок ул. Сербатчиева 118  
(Индекси, дарезги, телефону/Индекс, адрес, телефон)

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ  
АКТ ПРОВЕРКИ

0036488

«27» 06 2019 ж(г).  
(Акт түзүлгөн күнү)  
(Дата составления акта)

с. ИЛБИЗ  
(Текшерүү жүргөн орду)  
(Место проведения проверки)

СИ ИИ А БОЖОРОВА с. ИЛБИЗ  
(Текшерилүүчү субъекттин аталышы/Наименование проверяемого субъекта)  
ИИИ 0040099510282  
(Текшерилүүчү субъекттин СЖНи, катталган жери, шимердиги/ИНН место регистрации и вид деятельности проверяемого субъекта)

Мен/Мною Т.С. ИЧСЛЕКТОР МРУ ТУРДУМАНБЕТОВ Р.М.  
(Текшерген инспектордун аты-жөнү, кызматы, күбөлүгүнүн номуру/ФИО, должность и номер служебного удостоверения лица, проводившего проверку)

Негиз/Основание АКТ ПРОВЕРКИ N 0035485 от 22.05.19г.  
Превышение кв. использования территории.  
N 0035485 от 22.05.2019г.  
(Текшерүүгө негизделген документтердин, эскертме жазуунун реквизиттери)

Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов Т.С. ИЧСЛЕКТОР  
МРУ ТУРДУМАНБЕТОВ Р.С.  
(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии ЗАСХОЗ СИ ТОЛБЕКОВ Т.  
(Текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъектинин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү/

Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период с 27.06 по 27.06.2019г.  
(Текшерүү баиталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/

Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

Текшерүү жүргүзүлдү/Проведена проверка КОНТРОЛЬНО  
(Текшерүүнүн түрү/Указать вид проверки)

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено 270 22.05.19г.  
(Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн объектилери жана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулардын маңызы жана жалпы кырдаалдын акыбалы конкреттүү фактылар менен, укук бузуулар болгондугу, текшерилүүчү субъект мыйзам ченемдеринин жана мыйзамдуу ченемдик актылардын кайсы конкреттүү талаптарын бузгандыгы тууралуу текшерилүүчү субъекттин өзүнүн документтерин көрсөтүп, далилдөө менен кенен баяндалат. Эгерде кемчиликтер



табылбаса, бул тууралуу дагы актыда жазылат/Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, представленных или не представленных для проведения проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов, документов субъекта проверки, на основании которых сделан вывод о совершении правонарушения, конкретных норм законов и подзаконных нормативных актов, нарушенных субъектом проверки, если нарушения не установлены, то об этом в акте производится соответствующая запись).

при плановой проверке - было предписано  
1 пункт нарушениям по энергетике - 4.  
на момент контрольной проверки  
было установлено это по энергетике -  
теской безопасности из 4 пунктов  
невыполнено 1 пункт по пожарной  
безопасности из 7 (семь) пунктов  
невыполненными оказались 4 пункта  
невыполненные пункты:

по энергетической безопасности:  
- заземлить оголенные провода


по пожарной безопасности

- в здании СМ не выполнен монтаж  
автоматической пожарной сигнализации.

- внутренние пожарные краны  
не обеспечены вод. рукавами и стволами.

- в здании отсутствуют зарядные  
устройства не оборудованы огнезащитным  
составом.

- СМ не обеспечен огнезащитным  
красивством, огнеупорными,





И.О. Главе Ильичевского айыл  
окмоту Исмаилову И. Л.  
от И.О директора Ильичевской  
С.Ш. им. А Бакаева  
Сатаркуловой Г.А.

Обращение.

Прошу Вас оказать помощь в устранении нарушений выявленных в результате проверки МР У 22-мая 2019года.

- 1.В здании СШ выполнить монтаж автоматической пожарной сигнализации.
- 2.Внутренние пожарные краны обеспечить пожарными рукавами и стволами.
- 3.Деревянные конструкции чердачных помещений обработать огнезащитным составом.
- 4.Соединения, оконцевания жил эл. Проводов произвести посредством пайки, сварки, опрессовки или спец зажимов.
- 5.Пожарные щиты до укомплектовать противопожарным инвентарем.
- 6.Обеспечить достаточным количеством огнетушителей.
- 7.Заземлить Аристон на 1 этаже.

И.О Директор школы:  Сатаркулова Г.А.



23.9 2019 г.



Мамэкотехинспекциянын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызматкерлеринин аты-жөнү, колу/  
ФИО должностных лиц Госэкотехинспекции, проводивших проверку, подпись

Гос инспекторд

Турдумбетов Р.

Нурмомбетов К.

Текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү, колу, күнү/  
ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

0036488

нускада түзүлдү /  
Составлен в 2 экз.

Тиркемеси \_\_\_\_\_ барак/  
Приложение на \_\_\_\_\_ листе (ах)

Ар бир бланктын барагына басмакананын номуру жазылат жана бекитилет /Каждый лист парафируется и пишется типографский номер бланка.